



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ME80.B.00003/19

Серия RU № 0108550

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»
 111024, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5, с. 1
 Регистрационный номер RA.RU.11ME80 от 09.06.2015 г.
 телефон +7 499 670-96-23, адрес электронной почты: secab@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновокабель»
 место нахождения: 249402, Российская Федерация, Калужская область, Людиновский район, город Людиново,
 проспект Машиностроителей, 1
 ОГРН 1030800752036, телефон +7 48444 6-91-69, адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновокабель»
 место нахождения: 249402, Российская Федерация, Калужская область, Людиновский район, город Людиново,
 проспект Машиностроителей, 1

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и
 наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной
 пожарной опасности на номинальные переменные напряжения 0,66 и 1 кВ марок ВВГнг(А)-LS,
 ВВГЭнг(А)-LS, ВВШнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВШнг(А)-LS
 изготовлены в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с
 низким дымо- и газовыделением. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8, 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 72 от 15.03.2019 г., проведенных в Испытательной лаборатории кабельной
 продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19); протокола испытаний
 № 6270/РС от 19.02.2019 г., проведенных в Независимой испытательной лаборатории
 пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» (регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28); протокола
 испытаний № 1 от 25.02.2019 г., проведенных в Испытательном центре кабельной продукции АНОЦ «Секаб»
 (регистрационный номер РОСС RU.0001.21МЕ73). Акта проверки стабильности производства № 5 от
 10.04.2018 г. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых обеспечивается
 соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное
 напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной
 безопасности» (пункты 5.3, 5.4, 5.6). Условия хранения кабелей должны соответствовать группе 2222 по ГОСТ 1515-2008. Срок
 службы кабелей – не менее 30 лет. Кабели предназначены для общепромышленного применения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.03.2019

ПО

26.03.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Иванова Татьяна Григорьевна

Иванова Анна Константиновна

КОПИЯ
ВЕРНАЛНАС
ПСК-СтройИнвест