



## Сертификат качества № КЗ Г037161



EAЭС BY/112 02.01.  
ТР004 020.02 00665

EAЭС N RU  
Д-RU.PA02 B 54377/22

Марка	Кабель КОГ 1х25 220/380В-2	Дата	13.01.2023
		Количество	1.045 км
НД на изделие	ТУ 16.К73.03-97 (ГОСТ 24334-2020)	Серия	302301121856

	Нормируемое значение	Фактически
Конструктивные элементы и размеры	Соответствие НД	Соответствие НД
Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току пересчитанное на +20 С (Ом/км), не более	0.78	0.75
Электрическое сопротивление изоляции жил пересчитанное на +20 С (МОм*км), не менее	50	195
Испытание переменным напряжением частотой 50Гц 5 мин. (кВ)	1.5	Выдержал

Маркировка по концам 3 002 000/3 002 001;

ОТК №221

Изделие соответствует требованиям

ТУ 16.К73.03-97 (ГОСТ 24334-2020)

Контролер ОТК

Полное

НД на изделие

/ 221 /

КОПИЯ  
БЕРНА  
Петрова Елена Олеговна  
Фамилия И.О.



При предъявлении претензий по качеству или количеству продукции наличие сертификата обязательно.

Сделано в России