






**ПРОТОКОЛ № 8 от 23.07.2021 г.**  
**предъявительских и приемосдаточных испытаний О/О 738**

<b>О/О 738</b>	партия № <u>3794</u>	катушка № <u>3794</u>
размер партии, м <u>900</u> бухт - <u>9</u>		

Испытания проводились в соответствии с требованиями О/О 738, в нормальных климатических условиях (температура 15-35°C; относительная влажность воздуха 45-75%; атмосферное давление 86-106 кПа (645-795 мм рт. ст.))

		<b>ОТК</b>			
1	2	4	5	6	7
	Наименование проверяемых параметров ед. измерения. Норма выборки для проведения испытаний (кол-во обр., шт. или % от партии)	Нормированное значение контролируемого параметра	Кол-во обр., шт. (% от партии)	Данные испытаний (контроля) ОТК	Дата испытаний (контроля); Штамп контролера (испытателя)
1	Проверка внешнего вида - визуальный контроль, 50%	в соответствии с О/О 738	5	соответствует О/О 738	 23.07.21
2	Проверка маркировки - визуальный контроль, 50%	в соответствии с О/О 738	5	соответствует О/О 738	 23.07.21
3	Проверка конструктивных размеров – мм, 50%	внутр. проводник: 7x7x0,39(±0,007) мм изоляция: 5,2-5,8 мм изоляция: 10,3-10,7 мм защитный покров:  не более 16,0 мм	5	внутр. проводник: 9,384-9,392 мм изоляция: 5,3 - 5,6 мм изоляция: 10,5 - 10,7 мм защитный покров:  15,2 - 15,75 мм	 23.07.21 
1	2	4	5	6	7

4. Испытание напряжением изоляции В, 100%	$=U = 100 \text{ кВ}$ $f = 50 \text{ Гц}$ в течение 1 минуты	100%	Пробоя изоляции не обнаружено	 23.07.21
---	--	------	-------------------------------	---

О/О 738 партия № 3794 катушка № 3294 соответствует требованиям О/О 738

Начальник ОТК



Г.В. Кобзев

Ответственный за проведение  
предъявительских испытаний

  
подпись

КОПИЯ  
ВЕРНА



635

Длины по 100 м



Акционерное общество  
«Особое конструкторское бюро кабельной промышленности»  
141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, дом 77,  
тел. (495) 510-31-51, (498) 720-56-53, факс. (495) 510-31-51 доб. 378

ОТК



опытный order

О/О 738

ЭТИКЕТКА

1. Основные сведения об изделии

Наименование изделия	О/О 738
Номер партии	3510
Количество метров	600
Соответствует требованиям	О/О 738
Расчётное содержание серебра, г/км	-
Срок службы, лет	-

2. Свидетельство о приёмке

№ 9/1 29.07.2021 г.

Заказчик ЗАО "Спецэнерготехника" г. Тула

3. Дополнительные сведения

Указанная выше продукция изготовлена АО «ОКБ КП», принята отделом технического контроля в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов и действующей на предприятии документацией и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК ЗАХАРОВА подпись (расшифровка подписи)

печать ОТК

Перепроверка произведена

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ подпись (расшифровка подписи)

печать ОТК

**ОПЫТНЫЙ**

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

