

Документ о качестве
ООО "Чайковский кирпичный завод" №4834
ЭНЕРГОСТАНДАРТ + ООО



морозостойкость
Андрей
Безносова

670

1. Наименование изделий и условное обозначение	кирпич
Кирпич КР-Р-ПО 250x120x65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ-530-2012 (квадрат) (336 шт.)	
2. Номер и дата выдачи документа	06.02.2024
3. № партии	1438.1442.1446.38.42.46.50.54.58.62.66.70.74.78.82.86.90.94.98
4. Количество отгружаемых изделий	141 120 шт.
5. Масса кирпича	20 563,2
6. Водопоглощение	12-13%
7. Марка кирпича по прочности и морозостойкости, класс средней плотности	M-125 F50 2.0
8. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (АЭФФ)	95,85+-6,53 Бк/кг
9. Скорость начальной абсорбции воды	3,0кг/(м2*мин)
10. Теплопроводность, группа по теплотехнической эффективности	λ ₀ = 0,53 Вт / м0 С малоэффективные
11. Способ изготовления изделий	пластическое формование
12. Пустотность	
13. ГОСТ 530-2012	
Инженер ОТК	Безносова Т.Л.

