

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.13673

Срок действия с 26.10.2021 по 25.10.2024

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17, Общество с ограниченной ответственностью «Максон», Россия, 125195, город Москва, улица Фестивальная, дом 41, корпус 1, этаж 1, помещение III, комната 14, ИНН: 7743343579, ОГРН: 1207700246577, email: maxon-sert@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Воздуховоды и изделия из оцинкованной, холоднокатаной, горячекатаной и нержавеющей стали для систем вентиляции, для систем дымоудаления, для систем кондиционирования согласно СНиП 41-01-2003 класса плотности Н, П, согласно СП 60.13330.2016 класса герметичности А, В, С, D (см. приложение №1-3). Серийный выпуск.

код ОК  
28.25.30.110

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 25.11.23-001-12889591-2021

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТТОПСТРОЙ»  
Адрес: Россия, 127282, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Медведково, ул. Полярная, дом 41 строение 1, этаж/помещ 3/№ 73, ИНН: 7725364576, ОГРН: 1177746312039, телефон: 8 (495) 150-46-90, электронная почта: info@vt-stroy.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТТОПСТРОЙ»  
Адрес: Россия, 127282, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Медведково, ул. Полярная, дом 41 строение 1, этаж/помещ 3/№ 73, ИНН: 7725364576, ОГРН: 1177746312039, телефон: 8 (495) 150-46-90, электронная почта: info@vt-stroy.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 12218-МАК/21 от 25.10.2021  
Испытательная лаборатория ООО «Максон» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ26 от 2021-03-05

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



Руководитель органа

*А. Усольцев*  
подпись

Эксперт

КОПИЯ  
ВЕРНА

